MAKSYMALNE WYMIARY BLOKÓW BETONOWYCH PUNKTÓW STAŁYCH

Tabela 9

Średnica		Siła maksymalna przenoszona przez blok betonowy	Wymiary bloku punktu stałego			Zbrojenie bloku betonowego punktu stałego						
Rura stalowa	Rura osłonowa											
Zewnętrzna		[NPS]	A	B	H	Nr pręta	Średnica ∅	Ilość n	L1	L2	L3	L4
Dz/g	Dzp											
mm/mm	mm	dN	cm	cm	cm		mm	szt.	cm	cm	cm	cm
26,9/2,6	75	6030	80	50	30	1	8	4	70	20		
						2	6	5			42	22
33,7/2,6	90	7530	105	50	30	1	8	4	95	20		
						2	6	6			42	22
42,4/2,6	110	10800	110	60	30	1	8	4	100	20		
						2	6	5			52	22
48,3/2,6	110	11730	130	60	30	1	8	4	120	20		
						2	6	5			52	22
60,3/2,9	125	15870	150	70	40	1	10	5	140	30		
						2	6	6			62	32
76,1/2,9	140	20580	165	80	40	1	10	6	155	30		
						2	6	7			72	32
88,9/3,2	160	27520	170	100	50	1	10	8	160	40		
						2	6	7			92	42
114,3/3,6	200	40970	205	120	70	1	10	10	195	60		
						2	6	8			112	62
139,7/3,6	225	48430	240	125	70	1	10	10	230	60		
						2	6	9			117	62
168,3/4	250	65050	280	140	100	1	12	10	270	90		
						2	8	11			132	92
219,1/4,5	315	90760	390	150	100	1	1	12	380	90		
						2	8	15			142	92
273,0/5	400	124863	446	180	100	1	14	14	435	90		
						2	10	17			172	92
323,9/5,6	450	173730	541	190	150	1	14	16	530	140		
						2	10	20			182	142

WYMIARY BLOKU BETONOWEGO PUNKTU STAŁEGO



ZBROJENIE BLOKU BETONOWEGO



Z.I.T.C. INNOPEC SP. Z O.O. 81–338 GDYNIA UL CHRZANOWSKIEGO 3–5			
Stadium P.W.	Branża INSTAL. SANITARNE		
Obiekt	Rysunek montażowy punktu stałego		Data 03.2018.
Treść Opracowania	Modernizacja przyłącza ciepłego z komory K3 do budynku C3 na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa		Skala
Projekt.	MGR INŻ MICHAŁ KOWA UPR. NR.2308/GD/86		Nr rys. 9
Sprawdził	MGR INŻ GRZEGORZ ZYCH UPR NR 4130/GD/89		