

**zał.3. Orientacyjne zestawienie wentylatorów wyciągowych****Koncepcja****Dworzec SKM****11-2016**

nr wentylatora	suma powietrza wywiewanego	przeznaczenie	lokalizacja	Moc elektryczna
[-]	[m <sup>3</sup> /h]	[-]	[-]	[Kw]
WC1	100	WC kasy	dachowy	0,1
WC2	300	toalety w szatniach	ścienny	0,15
WC3	100	toaleta w dyspozytorni i sterowni SRK	ścienny	0,1
WC4	100	toaleta w dyspozytorni i sterowni SRK	ścienny	0,1
WC5	100	toaleta w dyspozytorni i sterowni SRK	ścienny	0,1
WU1	50	pom obsługi technicznej C1	ścienny	0,1
WU2	50	pom obsługi technicznej C2	ścienny	0,1
WUC5	100	pom obsługi technicznej C5	ścienny	0,1
WA2	300	awaryjny pom serwerowni	dach	0,15
WE1	50	rozdzielnie elk. -1	ścienny	0,1
WE2	50	rozdzielnie elk. -1	ścienny	0,1
WE3	50	rozdzielnie elk. -1	ścienny	0,1
WE4	50	rozdzielnie elk. -1	ścienny	0,1
WS	100	serwerownia	kanałowy	0,1
RAZEM	Kw			1,5